

2026年5月枣庄供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表

单位：安培、千伏安、%

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
1	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	13	10kV新城K9线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
2	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	14	10kV新城K3线	481	0.00	0.00	6807.00	绿色
3	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	15	10kV新城K2线	400	0.00	0.00	6807.00	绿色
4	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	16	10kV四季菁华线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
5	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	18	10kV新城K12线	481	0.00	0.00	6807.00	绿色
6	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	19	10kV光明大道Ⅰ线	481	0.00	0.00	6807.00	绿色
7	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	22	10kV光明大道Ⅱ线	481	0.00	0.00	6807.00	绿色
8	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	23	10kV祁连山路Ⅰ线	500	133.14	26.63	4375.00	黄色
9	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	25	10kV黑龙江路Ⅰ线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
10	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	27	10kV金鼎线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
11	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	30	10kV兴仁山庄线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
12	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	31	10kV祁连山路Ⅱ线	500	33.14	6.63	6354.00	黄色
13	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	32	10kV新城K4线	481	0.00	0.00	6807.00	绿色
14	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	33	10kV方正园Ⅰ线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
15	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	35	10kV方正园Ⅱ线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
16	高新供电中心	110kV凤凰站	110kV	37	10kV天衢线	600	100.35	16.72	6575.60	黄色
17	高新供电中心	110kV府前站	110kV	14	10kV中兴南路Ⅰ线	646	148.96	23.06	0.00	红色
18	高新供电中心	110kV府前站	110kV	15	10kV中宁Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
19	高新供电中心	110kV府前站	110kV	17	10kV中兴南路Ⅱ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
20	高新供电中心	110kV府前站	110kV	18	10kV中宁Ⅱ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
21	高新供电中心	110kV府前站	110kV	19	10kV精工电子Ⅰ线	646	246.54	38.16	0.00	红色
22	高新供电中心	110kV府前站	110kV	20	10kV中兴南路Ⅲ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
23	高新供电中心	110kV府前站	110kV	21	10kV宁东Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
24	高新供电中心	110kV府前站	110kV	22	10kV宁东Ⅱ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
25	高新供电中心	110kV府前站	110kV	23	10kV宁西Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
26	高新供电中心	110kV府前站	110kV	24	10kV宁西Ⅱ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
27	高新供电中心	110kV府前站	110kV	26	10kV金彭线	646	323.33	50.05	0.00	红色
28	高新供电中心	110kV复元站	110kV	14	10kV数据Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
29	高新供电中心	110kV复元站	110kV	15	10kV数据Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
30	高新供电中心	110kV复元站	110kV	16	10kV复元二路Ⅰ线	646	91.92	14.23	6807.00	黄色
31	高新供电中心	110kV复元站	110kV	17	10kV复元二路Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
32	高新供电中心	110kV复元站	110kV	19	10kV湛江东路Ⅰ线	646	136.26	21.09	6590.98	黄色
33	高新供电中心	110kV复元站	110kV	20	10kV湛江东路Ⅱ线	646	263.28	40.76	4390.98	黄色
34	高新供电中心	110kV复元站	110kV	21	10kV长白山北路Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
35	高新供电中心	110kV复元站	110kV	22	10kV长白山北路Ⅱ线	500	143.19	28.64	4448.00	黄色
36	高新供电中心	110kV复元站	110kV	23	10kV宁波路Ⅰ线	500	188.80	37.76	3658.00	黄色
37	高新供电中心	110kV复元站	110kV	24	10kV宁波路Ⅱ线	500	40.42	8.08	6807.00	黄色
38	高新供电中心	110kV复元站	110kV	25	10kV市政大厦Ⅰ线	481	0.00	0.00	6794.74	绿色
39	高新供电中心	110kV复元站	110kV	26	10kV大连路Ⅱ线	500	93.13	18.63	5315.00	黄色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
40	高新供电中心	110kV复元站	110kV	27	10kV大连路Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
41	高新供电中心	110kV复元站	110kV	29	10kV云溪Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
42	高新供电中心	110kV复元站	110kV	30	10kV云溪Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
43	高新供电中心	110kV复元站	110kV	31	10kV三亚路Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
44	高新供电中心	110kV复元站	110kV	32	10kV三亚路Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
45	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	16	10kV复元三路Ⅱ线	500	27.66	5.53	0.00	红色
46	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	18	10kV厦门路Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
47	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	19	10kV黄河路Ⅰ线	500	23.79	4.76	0.00	红色
48	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	20	10kV深圳路Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
49	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	21	10kV复元三路Ⅰ线	500	30.60	6.12	0.00	红色
50	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	23	10kV电子工业园Ⅰ线	481	44.46	9.24	0.00	红色
51	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	25	10kV浦东路Ⅰ线	500	229.45	45.89	0.00	红色
52	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	27	10kV浦东路Ⅱ线	500	14.43	2.89	0.00	红色
53	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	28	10kV数据中心Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
54	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	29	10kV长白山Ⅰ线	500	15.59	3.12	0.00	红色
55	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	30	10kV紫光园Ⅰ线	552	6.12	1.11	0.00	红色
56	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	31	10kV文昌Ⅰ线	482	0.00	0.00	0.00	红色
57	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	32	10kV优山美地线	552	0.58	0.10	0.00	红色
58	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	33	10kV武夷山路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
59	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	34	10kV来泉山庄线	552	0.00	0.00	0.00	红色
60	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	35	10kV武夷山路Ⅱ线	500	1.73	0.35	0.00	红色
61	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	36	10kV湛江路Ⅰ线	600	23.67	3.95	0.00	红色
62	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	37	10kV数据中心Ⅱ线	400	11.55	2.89	0.00	红色
63	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	38	10kV光明大厦Ⅰ线	482	0.00	0.00	0.00	红色
64	高新供电中心	110kV韩泰站	110kV	40	10kV长白山路Ⅱ线	500	4.62	0.92	0.00	红色
65	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	22	10kV金沙江路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
66	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	25	10kV祁连山南路Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
67	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	26	10kV民生路Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
68	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	27	10kV太行山路Ⅰ线	552	181.87	32.95	0.00	红色
69	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	30	10kV科技西路线	552	13.28	2.41	0.00	红色
70	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	31	10kV文体中心Ⅱ线	552	4.04	0.73	0.00	红色
71	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	32	10kV和谐路线	552	207.85	37.65	0.00	红色
72	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	34	10kV金沙江路Ⅰ线	500	207.85	41.57	0.00	红色
73	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	37	10kV民生路Ⅱ线	552	207.85	37.65	0.00	红色
74	高新供电中心	110kV龙潭站	110kV	38	10kV太行山路Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
75	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	15	10kV天安一路Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
76	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	20	10kV天安一路Ⅱ线	500	90.24	18.05	5525.00	黄色
77	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	21	10kV光明东路Ⅰ线	481	0.00	0.00	6807.00	绿色
78	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	22	10kV光明东路Ⅱ线	481	7.16	1.49	6526.74	黄色
79	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	23	10kV裕景Ⅰ线	600	0.00	0.00	6807.00	绿色
80	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	24	10kV裕景Ⅱ线	600	0.00	0.00	6807.00	绿色
81	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	29	10kV广润路Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
82	高新供电中心	110kV薛城站	110kV	30	10kV德胜路线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
83	高新供电中心	110kV张范站	110kV	13	10kV张范线	500	382.22	76.44	0.00	红色
84	高新供电中心	110kV张范站	110kV	14	10kV双圩线	500	117.78	23.56	0.00	红色
85	高新供电中心	110kV张范站	110kV	16	10kV夹埠线	500	153.00	30.60	0.00	红色
86	高新供电中心	110kV张范站	110kV	19	10kV航天智讯Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
87	高新供电中心	110kV张范站	110kV	20	10kV企兴路Ⅰ线	600	24.83	4.14	0.00	红色
88	高新供电中心	110kV张范站	110kV	21	10kV德容线	500	0.00	0.00	0.00	红色
89	高新供电中心	110kV张范站	110kV	25	10kV南石线	500	57.74	11.55	0.00	红色
90	高新供电中心	110kV张范站	110kV	26	10kV小屯线	500	341.28	68.26	0.00	红色
91	高新供电中心	110kV张范站	110kV	27	10kV香城线	500	284.06	56.81	0.00	红色
92	高新供电中心	110kV张范站	110kV	29	10kV华信线	500	54.27	10.85	0.00	红色
93	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	15	10kV巨供线	646	0.00	0.00	0.00	红色
94	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	16	10kV永兴东路Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
95	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	21	10kV巨五路Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
96	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	23	10kV西巨山Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
97	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	24	10kV巨五路Ⅱ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
98	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	25	10kV巨厦Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
99	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	34	10kV市政大厦Ⅱ线	377	0.00	0.00	0.00	红色
100	高新供电中心	110kV巨山站	110kV	36	10kV巨厦Ⅱ线	482	0.00	0.00	0.00	红色
101	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	13	10kV银山Ⅱ线	575	0.00	0.00	0.00	红色
102	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	15	10kV城西线	575	9.24	1.61	0.00	红色
103	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	16	10kV城东线	575	0.00	0.00	0.00	红色
104	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	17	10kV房庄线	575	174.94	30.42	0.00	红色
105	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	18	10kV大宫线	575	210.74	36.65	0.00	红色
106	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	21	10kV银山线	575	50.23	8.74	0.00	红色
107	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	23	10kV银山Ⅲ线	575	0.00	0.00	0.00	红色
108	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	24	10kV玉山线	575	0.00	0.00	0.00	红色
109	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	25	10kV罗山线	575	41.57	7.23	0.00	红色
110	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	26	10kV隆达线	575	0.00	0.00	0.00	红色
111	山亭供电中心	110kV城头站	110kV	27	10kV楼山线	575	65.82	11.45	0.00	红色
112	山亭供电中心	110kV店子站	110kV	13	10kV部队线	220	106.24	48.29	0.00	红色
113	山亭供电中心	110kV店子站	110kV	15	10kV望母山线	575	88.05	15.31	0.00	红色
114	山亭供电中心	110kV店子站	110kV	21	10kV尖子山线	575	274.83	47.80	0.00	红色
115	山亭供电中心	110kV店子站	110kV	23	10kV安岭线	575	76.67	13.33	0.00	红色
116	山亭供电中心	110kV店子站	110kV	25	10kV苑庄线	575	148.96	25.91	0.00	红色
117	山亭供电中心	110kV店子站	110kV	27	10kV枣园线	575	359.12	62.46	0.00	红色
118	山亭供电中心	35kV冯卯站	35kV	103	10kV青石线	575	112.01	19.48	0.00	红色
119	山亭供电中心	35kV冯卯站	35kV	107	10kV赵岭线	575	195.73	34.04	0.00	红色
120	山亭供电中心	35kV冯卯站	35kV	109	10kV姚营线	575	19.63	3.41	0.00	红色
121	山亭供电中心	35kV冯卯站	35kV	111	10kV店子线	575	108.55	18.88	0.00	红色
122	山亭供电中心	35kV冯卯站	35kV	112	10kV岩马线	575	308.31	53.62	0.00	红色
123	山亭供电中心	35kV马头站	35kV	13	10kV东农线	575	392.61	68.28	0.00	红色
124	山亭供电中心	35kV马头站	35kV	18	10kV付农线	575	235.57	40.97	0.00	红色
125	山亭供电中心	35kV马头站	35kV	24	10kV张农线	575	136.26	23.70	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
126	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	104	10kV桑工线	575	76.79	13.35	0.00	红色
127	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	105	10kV桑西线	484	3.46	0.72	0.00	红色
128	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	107	10kV桑时线	484	300.81	62.15	0.00	红色
129	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	110	10kV桑宝线	575	22.52	3.92	0.00	红色
130	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	111	10kV桑南线	575	217.67	37.86	0.00	红色
131	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	112	10kV桑水线	575	65.24	11.35	0.00	红色
132	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	113	10kV桑罗线	575	20.21	3.51	0.00	红色
133	山亭供电中心	35kV桑村站	35kV	115	10kV桑东线	575	303.12	52.72	0.00	红色
134	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	15	10kV山农线	575	4.62	0.80	0.00	红色
135	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	16	10kV山桃线	575	0.00	0.00	0.00	红色
136	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	18	10kV工业Ⅰ线	484	58.89	12.17	0.00	红色
137	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	19	10kV山城线	484	76.21	15.75	0.00	红色
138	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	21	10kV山旺线	484	0.00	0.00	0.00	红色
139	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	22	10kV岩底线	575	322.17	56.03	0.00	红色
140	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	25	10kV山工线	575	54.85	9.54	0.00	红色
141	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	27	10kV工业Ⅱ线	575	0.00	0.00	0.00	红色
142	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	31	10kV南京路线	575	298.50	51.91	0.00	红色
143	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	34	10kV水厂线	575	0.00	0.00	0.00	红色
144	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	42	10kV新源线	400	0.00	0.00	0.00	红色
145	山亭供电中心	110kV山亭站	110kV	44	10kV汉诺线	400	0.00	0.00	0.00	红色
146	山亭供电中心	35kV水泉站	35kV	103	10kV柴胡线	575	359.70	62.56	0.00	红色
147	山亭供电中心	35kV水泉站	35kV	104	10kV李庄线	575	166.86	29.02	0.00	红色
148	山亭供电中心	35kV水泉站	35kV	105	10kV固城线	575	146.65	25.50	0.00	红色
149	山亭供电中心	35kV水泉站	35kV	108	10kV北岭线	575	112.01	19.48	0.00	红色
150	山亭供电中心	35kV水泉站	35kV	111	10kV长城线	575	159.93	27.81	0.00	红色
151	山亭供电中心	35kV水泉站	35kV	112	10kV联络线	575	0.00	0.00	0.00	红色
152	山亭供电中心	110kV西集站	110kV	13	10kV北官庄线	575	62.93	10.94	0.00	红色
153	山亭供电中心	110kV西集站	110kV	14	10kV砖厂线	300	6.35	2.12	0.00	红色
154	山亭供电中心	110kV西集站	110kV	16	10kV吴庄线	575	0.00	0.00	0.00	红色
155	山亭供电中心	110kV西集站	110kV	22	10kV工业线	575	0.00	0.00	0.00	红色
156	山亭供电中心	110kV西集站	110kV	23	10kV李辛庄线	575	19.63	3.41	0.00	红色
157	山亭供电中心	35kV幸福站	35kV	105	10kV石嘴线	575	86.61	15.06	0.00	红色
158	山亭供电中心	35kV幸福站	35kV	106	10kV辛召线	575	157.62	27.41	0.00	红色
159	山亭供电中心	35kV幸福站	35kV	108	10kV苇湖线	575	119.52	20.79	0.00	红色
160	山亭供电中心	35kV幸福站	35kV	111	10kV徐庄线	575	110.28	19.18	0.00	红色
161	山亭供电中心	35kV幸福站	35kV	112	10kV王庄线	575	142.03	24.70	0.00	红色
162	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	13	10kV云城线	575	0.00	0.00	0.00	红色
163	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	17	10kV云山线	575	0.00	0.00	0.00	红色
164	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	18	10kV樱花线	377	0.00	0.00	0.00	红色
165	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	28	10kV青屏Ⅱ线	423	0.00	0.00	0.00	红色
166	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	29	10kV青屏Ⅰ线	423	107.97	25.52	0.00	红色
167	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	30	10kV云鲁线	423	0.00	0.00	0.00	红色
168	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	31	10kV云旺线	575	0.00	0.00	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
169	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	32	10kV云锦线	423	0.00	0.00	0.00	红色
170	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	33	10kV泰和Ⅰ线	575	0.00	0.00	0.00	红色
171	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	34	10kV泰和Ⅱ线	575	0.00	0.00	0.00	红色
172	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	35	10kV桃山Ⅰ线	575	79.10	13.76	0.00	红色
173	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	36	10kV西城Ⅱ线	575	60.05	10.44	0.00	红色
174	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	37	10kV西城Ⅰ线	575	0.00	0.00	0.00	红色
175	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	38	10kV桂花线	377	0.00	0.00	0.00	红色
176	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	39	10kV东城Ⅰ线	423	39.84	9.42	0.00	红色
177	山亭供电中心	110kV云峰站	110kV	40	10kV欧情线	423	0.00	0.00	0.00	红色
178	山亭供电中心	110kV朱山站	110kV	13	10kV半工线	300	72.75	24.25	0.00	红色
179	山亭供电中心	110kV朱山站	110kV	14	10kV半农线	575	217.67	37.86	0.00	红色
180	山亭供电中心	110kV朱山站	110kV	17	10kV北农线	575	231.52	40.27	0.00	红色
181	山亭供电中心	110kV朱山站	110kV	19	10kV姚庄线	575	302.54	52.62	0.00	红色
182	山亭供电中心	110kV朱山站	110kV	22	10kV北庄线	575	14.43	2.51	0.00	红色
183	山亭供电中心	110kV朱山站	110kV	25	10kV潘庄线	575	171.48	29.82	0.00	红色
184	市中供电中心	35kV安城站	35kV	14	10kV安城农业线	550	200.35	36.43	0.00	红色
185	市中供电中心	35kV安城站	35kV	16	10kV安南线	550	280.60	51.02	0.00	红色
186	市中供电中心	35kV安城站	35kV	17	10kV安工Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
187	市中供电中心	35kV安城站	35kV	19	10kV冶钢埠线	550	98.73	17.95	0.00	红色
188	市中供电中心	35kV安城站	35kV	23	10kV东水线	550	42.15	7.66	0.00	红色
189	市中供电中心	35kV安城站	35kV	26	10kV牛角线	600	26.56	4.43	0.00	红色
190	市中供电中心	35kV安城站	35kV	28	10kV龙山线	600	0.00	0.00	0.00	红色
191	市中供电中心	35kV安城站	35kV	30	10kV联丰线	550	0.00	0.00	0.00	红色
192	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	14	10kV龙润线	550	0.00	0.00	0.00	红色
193	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	16	10kV光明路线	550	0.58	0.10	0.00	红色
194	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	18	10kV江山悦线	600	0.00	0.00	0.00	红色
195	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	19	10kV建设路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
196	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	20	10kV复兴路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
197	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	22	10kV解放路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
198	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	23	10kV人民路线	550	136.84	24.88	0.00	红色
199	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	24	10kV塔南线	550	0.00	0.00	0.00	红色
200	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	26	10kV天樾府Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
201	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	28	10kV解放南路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
202	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	31	10kV锦龙线	550	0.00	0.00	0.00	红色
203	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	32	10kV刘岭路线	552	40.99	7.43	0.00	红色
204	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	33	10kV振兴南路线	550	50.23	9.13	0.00	红色
205	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	35	10kV岳楼线	550	84.87	15.43	0.00	红色
206	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	37	10kV东文线	550	0.00	0.00	0.00	红色
207	市中供电中心	110kV东郊站	110kV	39	10kV天樾府Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
208	市中供电中心	110kV郭里集站	110kV	14	10kV工业线	550	222.86	40.52	0.00	红色
209	市中供电中心	110kV郭里集站	110kV	15	10kV农业Ⅰ线	550	88.34	16.06	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
210	市中供电中心	110kV郭里集站	110kV	17	10kV郭付线	550	298.50	54.27	0.00	红色
211	市中供电中心	110kV郭里集站	110kV	23	10kV民主线	550	27.14	4.93	0.00	红色
212	市中供电中心	110kV郭里集站	110kV	24	10kV工业Ⅱ线	550	24.83	4.51	0.00	红色
213	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	14	10kV师专工业线	550	88.91	16.17	0.00	红色
214	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	16	10kV盛北线	550	0.00	0.00	0.00	红色
215	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	17	10kV西外环线	550	0.00	0.00	0.00	红色
216	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	19	10kV北外环线	550	0.00	0.00	0.00	红色
217	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	20	10kV齐村农业线	550	292.73	53.22	0.00	红色
218	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	21	10kV李岭线	550	90.65	16.48	0.00	红色
219	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	23	10kV郭村线	550	0.00	0.00	0.00	红色
220	市中供电中心	35kV渴口站	35kV	28	10kV韩庄线	550	0.00	0.00	0.00	红色
221	市中供电中心	35kV孟庄站	35kV	15	10kV孟庄农业线	550	121.25	22.04	0.00	红色
222	市中供电中心	35kV孟庄站	35kV	19	10kV孟北线	550	23.67	4.30	0.00	红色
223	市中供电中心	35kV孟庄站	35kV	22	10kV东环线	550	0.00	0.00	0.00	红色
224	市中供电中心	35kV孟庄站	35kV	26	10kV孟渴线	550	27.71	5.04	0.00	红色
225	市中供电中心	35kV孟庄站	35kV	27	10kV孟南线	550	0.00	0.00	0.00	红色
226	市中供电中心	35kV孟庄站	35kV	28	10kV孟峨线	550	104.50	19.00	0.00	红色
227	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	14	10kV西安路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
228	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	16	10kV恒大Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
229	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	17	10kV长江西路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
230	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	18	10kV深紫外Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
231	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	19	10kV谷山路线	550	106.24	19.32	0.00	红色
232	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	21	10kV恒大Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
233	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	23	10kV开发区Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
234	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	24	10kV碧桂园Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
235	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	25	10kV中建材Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
236	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	27	10kV永兴线	550	125.29	22.78	0.00	红色
237	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	29	10kV碧桂园Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
238	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	30	10kV中建材Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
239	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	31	10kV产业园线	600	0.00	0.00	0.00	红色
240	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	33	10kV深紫外Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
241	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	34	10kV科创线	552	53.12	9.62	0.00	红色
242	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	40	10kV光子科技线	552	0.00	0.00	0.00	红色
243	市中供电中心	110kV明泉站	110kV	42	10kV汇泉路线	600	287.53	47.92	0.00	红色
244	市中供电中心	110kV南郊站	110kV	13	10kV化工Ⅰ线	460	47.34	10.29	0.00	红色
245	市中供电中心	110kV南郊站	110kV	15	10kV西昌路线	460	34.64	7.53	0.00	红色
246	市中供电中心	110kV南郊站	110kV	18	10kV盛水线	460	25.40	5.52	0.00	红色
247	市中供电中心	110kV南郊站	110kV	19	10kV山阴线	460	23.67	5.15	0.00	红色
248	市中供电中心	110kV南郊站	110kV	24	10kV清泉线	552	0.00	0.00	0.00	红色
249	市中供电中心	110kV南郊站	110kV	26	10kV十里泉线	550	5.20	0.94	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
250	市中供电中心	110kV南郊站	110kV	28	10kV化工Ⅱ线	460	99.31	21.59	0.00	红色
251	市中供电中心	110kV南园站	110kV	13	10kV衡山Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
252	市中供电中心	110kV南园站	110kV	15	10kV南豪线	600	0.00	0.00	0.00	红色
253	市中供电中心	110kV南园站	110kV	16	10kV南商线	550	8.66	1.57	0.00	红色
254	市中供电中心	110kV南园站	110kV	17	10kV南阳线	600	0.00	0.00	0.00	红色
255	市中供电中心	110kV南园站	110kV	18	10kV南华线	550	0.00	0.00	0.00	红色
256	市中供电中心	110kV南园站	110kV	19	10kV南永Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
257	市中供电中心	110kV南园站	110kV	20	10kV南青Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
258	市中供电中心	110kV南园站	110kV	21	10kV建华路Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
259	市中供电中心	110kV南园站	110kV	22	10kV南青Ⅱ线	550	7.51	1.36	0.00	红色
260	市中供电中心	110kV南园站	110kV	23	10kV建华路Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
261	市中供电中心	110kV南园站	110kV	24	10kV安顺线	550	0.00	0.00	0.00	红色
262	市中供电中心	110kV南园站	110kV	26	10kV胜利西路Ⅱ线	550	31.18	5.67	0.00	红色
263	市中供电中心	110kV南园站	110kV	28	10kV森博线	552	0.00	0.00	0.00	红色
264	市中供电中心	110kV南园站	110kV	29	10kV西沙河Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
265	市中供电中心	110kV南园站	110kV	30	10kV齐福线	550	0.00	0.00	0.00	红色
266	市中供电中心	110kV南园站	110kV	32	10kV南永Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
267	市中供电中心	110kV南园站	110kV	33	10kV君山西路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
268	市中供电中心	110kV南园站	110kV	34	10kV衡山Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
269	市中供电中心	110kV南园站	110kV	36	10kV景苑线	552	0.00	0.00	0.00	红色
270	市中供电中心	110kV南园站	110kV	37	10kV和平线	552	265.01	48.01	0.00	红色
271	市中供电中心	110kV南园站	110kV	39	10kV泰山路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
272	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	17	10kV青檀北路Ⅰ线	553	30.02	5.43	0.00	红色
273	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	19	10kV青檀北路Ⅱ线	553	106.81	19.32	0.00	红色
274	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	21	10kV中兴Ⅰ线	550	1.73	0.31	0.00	红色
275	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	23	10kV山水Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
276	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	24	10kV鑫昌路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
277	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	25	10kV广济Ⅰ线	460	0.00	0.00	0.00	红色
278	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	26	10kV西昌路Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
279	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	27	10kV陈庄花苑Ⅰ线	460	0.00	0.00	0.00	红色
280	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	29	10kV齐商Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
281	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	30	10kV齐商Ⅱ线	600	4.04	0.67	0.00	红色
282	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	31	10kV西昌路Ⅱ线	550	34.06	6.19	0.00	红色
283	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	33	10kV兴安街线	600	0.00	0.00	0.00	红色
284	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	34	10kV利民路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
285	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	36	10kV陈庄花苑Ⅱ线	460	0.00	0.00	0.00	红色
286	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	38	10kV广济Ⅱ线	460	0.00	0.00	0.00	红色
287	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	40	10kV山水Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
288	市中供电中心	110kV齐村站	110kV	42	10kV中兴Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
289	市中供电中心	110kV商城站	110kV	13	10kV胜利路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
290	市中供电中心	110kV商城站	110kV	14	10kV胜利Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
291	市中供电中心	110kV商城站	110kV	17	10kV君山路线	460	0.00	0.00	0.00	红色
292	市中供电中心	110kV商城站	110kV	18	10kV福航线	550	71.02	12.91	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
293	市中供电中心	110kV商城站	110kV	19	10kV东河路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
294	市中供电中心	110kV商城站	110kV	21	10kV建设北路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
295	市中供电中心	110kV商城站	110kV	22	10kV宾苑线	460	0.00	0.00	0.00	红色
296	市中供电中心	110kV商城站	110kV	24	10kV东盛路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
297	市中供电中心	110kV商城站	110kV	25	10kV商城Ⅰ路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
298	市中供电中心	110kV商城站	110kV	27	10kV解放北路Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
299	市中供电中心	110kV商城站	110kV	28	10kV解放北路Ⅱ线	550	74.48	13.54	0.00	红色
300	市中供电中心	110kV商城站	110kV	33	10kV君山世纪Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
301	市中供电中心	110kV商城站	110kV	34	10kV君山世纪Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
302	市中供电中心	110kV商城站	110kV	35	10kV美星Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
303	市中供电中心	110kV商城站	110kV	36	10kV美星Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
304	市中供电中心	110kV商城站	110kV	37	10kV金科Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
305	市中供电中心	110kV商城站	110kV	38	10kV东沙河线	550	0.00	0.00	0.00	红色
306	市中供电中心	110kV商城站	110kV	40	10kV石岭路线	460	0.00	0.00	0.00	红色
307	市中供电中心	110kV商城站	110kV	42	10kV金科Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
308	市中供电中心	110kV商城站	110kV	43	10kV君山路Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
309	市中供电中心	35kV税郭站	35kV	14	10kV罗同线	550	80.83	14.70	0.00	红色
310	市中供电中心	35kV税郭站	35kV	17	10kV长汪线	550	270.21	49.13	0.00	红色
311	市中供电中心	35kV税郭站	35kV	20	10kV镇北线	550	200.92	36.53	0.00	红色
312	市中供电中心	35kV税郭站	35kV	21	10kV东农线	550	80.83	14.70	0.00	红色
313	市中供电中心	35kV税郭站	35kV	24	10kV北苑线	350	18.48	5.28	0.00	红色
314	市中供电中心	35kV税郭站	35kV	26	10kV工业西线	550	49.65	9.03	0.00	红色
315	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	13	10kV振兴Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
316	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	14	10kV远航线	550	0.00	0.00	0.00	红色
317	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	15	10kV建华路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
318	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	16	10kV龙头路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
319	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	17	10kV青檀路线	550	19.05	3.46	0.00	红色
320	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	18	10kV青檀府Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
321	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	19	10kV文化路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
322	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	20	10kV华山路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
323	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	22	10kV兴华路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
324	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	24	10kV振兴路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
325	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	25	10kV变检线	552	0.00	0.00	0.00	红色
326	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	27	10kV鑫和线	600	0.00	0.00	0.00	红色
327	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	29	10kV龙庭路线	552	0.00	0.00	0.00	红色
328	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	30	10kV文苑线	550	0.00	0.00	0.00	红色
329	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	31	10kV文化路Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
330	市中供电中心	110kV西郊站	110kV	32	10kV青檀北路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
331	市中供电中心	35kV西王庄站	35kV	13	10kV石羊线	460	203.23	44.18	0.00	红色
332	市中供电中心	35kV西王庄站	35kV	14	10kV农业Ⅱ线	550	235.57	42.83	0.00	红色
333	市中供电中心	35kV西王庄站	35kV	15	10kV南山线	550	17.90	3.25	0.00	红色
334	市中供电中心	35kV西王庄站	35kV	22	10kV希望社区Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
335	市中供电中心	35kV永安站	35kV	13	10kV农副线	550	97.58	17.74	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
336	市中供电中心	35kV永安站	35kV	14	10kV衡山南路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
337	市中供电中心	35kV永安站	35kV	15	10kV莲花山线	550	229.21	41.68	0.00	红色
338	市中供电中心	35kV永安站	35kV	16	10kV寨子线	550	11.55	2.10	0.00	红色
339	市中供电中心	35kV永安站	35kV	21	10kV东海路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
340	市中供电中心	35kV永安站	35kV	23	10kV长江路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
341	市中供电中心	35kV周村站	35kV	17	10kV卜乐线	550	23.09	4.20	0.00	红色
342	市中供电中心	35kV周村站	35kV	20	10kV山水线	550	117.21	21.31	0.00	红色
343	市中供电中心	35kV周村站	35kV	21	10kV富山线	550	16.74	3.04	0.00	红色
344	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	14	10kV汇青Ⅰ线	600	13.86	2.31	0.00	红色
345	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	15	10kV市南Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
346	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	16	10kV汇青Ⅱ线	600	8.66	1.44	0.00	红色
347	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	17	10kV汇泉东路Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
348	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	18	10kV中汇线	550	0.00	0.00	0.00	红色
349	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	19	10kV工业二路Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
350	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	21	10kV兴业路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
351	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	32	10kV复兴南路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
352	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	34	10kV汇泉东路Ⅱ线	600	9.82	1.64	0.00	红色
353	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	36	10kV工业二路Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
354	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	38	10kV大众路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
355	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	41	10kV汇青Ⅲ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
356	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	42	10kV市南Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
357	市中供电中心	110kV汇泉站	110kV	43	10kV汇青Ⅳ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
358	市中供电中心	110kV裴桥站	110kV	29	10kV泰和线	500	92.38	18.48	0.00	红色
359	市中供电中心	110kV裴桥站	110kV	31	10kV贾楼线	500	98.15	19.63	0.00	红色
360	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	15	10kV板洛线	600	0.00	0.00	0.00	红色
361	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	17	10kV丰元Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
362	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	18	10kV板锂线	600	0.00	0.00	0.00	红色
363	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	19	10kV科创园线	600	52.60	8.77	0.00	红色
364	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	20	10kV丰元Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
365	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	21	10kV汇云线	600	44.98	7.50	0.00	红色
366	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	22	10kV丰能线	600	71.59	11.93	0.00	红色
367	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	23	10kV运鸿线	600	35.51	5.92	0.00	红色
368	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	24	10kV创新线	600	0.00	0.00	0.00	红色
369	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	25	10kV锦樾府线	550	0.00	0.00	0.00	红色
370	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	26	10kV育才线	550	21.82	3.97	0.00	红色
371	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	27	10kV长安小区Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
372	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	29	10kV天科线	550	0.00	0.00	0.00	红色
373	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	30	10kV天科Ⅱ线	550	69.05	12.56	0.00	红色
374	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	32	10kV长安小区Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
375	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	34	10kV锦樾府Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
376	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	36	10kV台北路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
377	台儿庄供电中心	110kV板桥站	110kV	38	10kV桂语线	550	32.74	5.95	0.00	红色
378	台儿庄供电中心	110kV底阁站	110kV	29	10kV铁源线	550	39.84	7.24	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
379	台儿庄供电中心	110kV底阁站	110kV	31	10kV冯湖线	550	39.84	7.24	0.00	红色
380	台儿庄供电中心	35kV侯孟站	35kV	13	10kV侯孟南线	500	0.00	0.00	0.00	红色
381	台儿庄供电中心	35kV侯孟站	35kV	15	10kV新闸子线	550	0.00	0.00	0.00	红色
382	台儿庄供电中心	35kV侯孟站	35kV	21	10kV侯孟北线	550	2.94	0.54	0.00	红色
383	台儿庄供电中心	35kV侯孟站	35kV	26	10kV张塘线	550	0.00	0.00	0.00	红色
384	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	13	10kV华明路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
385	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	15	10kV镇农业线	550	14.38	2.61	0.00	红色
386	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	16	10kV西闫浅线	550	0.00	0.00	0.00	红色
387	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	18	10kV彭楼线	550	5.83	1.06	0.00	红色
388	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	19	10kV华兴路线	550	15.24	2.77	0.00	红色
389	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	20	10kV兴隆线	550	0.00	0.00	0.00	红色
390	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	21	10kV金光路线	550	33.37	6.07	0.00	红色
391	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	23	10kV供电局线	550	13.45	2.45	0.00	红色
392	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	24	10kV西门线	550	36.89	6.71	0.00	红色
393	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	26	10kV科技线	550	32.79	5.96	0.00	红色
394	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	27	10kV北环线	550	12.01	2.18	0.00	红色
395	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	29	10kV锂能线	550	0.00	0.00	0.00	红色
396	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	30	10kV长安路线	600	61.55	10.26	0.00	红色
397	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	31	10kV广进路线	550	0.29	0.05	0.00	红色
398	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	32	10kV园区线	550	91.11	16.57	0.00	红色
399	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	33	10kV金桂线	550	17.90	3.25	0.00	红色
400	台儿庄供电中心	110kV林桥站	110kV	34	10kV紫荆苑线	550	65.94	11.99	0.00	红色
401	台儿庄供电中心	35kV马兰站	35kV	13	10kV马兰北线	400	10.57	2.64	0.00	红色
402	台儿庄供电中心	35kV马兰站	35kV	18	10kV马兰南线	550	19.52	3.55	0.00	红色
403	台儿庄供电中心	35kV马兰站	35kV	21	10kV港航线	550	365.53	66.46	0.00	红色
404	台儿庄供电中心	35kV马兰站	35kV	22	10kV月河线	550	129.68	23.58	0.00	红色
405	台儿庄供电中心	35kV马兰站	35kV	25	10kV宗仁线	600	0.00	0.00	0.00	红色
406	台儿庄供电中心	35kV马兰站	35kV	32	10kV港航Ⅱ线	550	143.42	26.08	0.00	红色
407	台儿庄供电中心	35kV马兰站	35kV	34	10kV任楼线	550	27.42	4.99	0.00	红色
408	台儿庄供电中心	35kV泥沟站	35kV	13	10kV兰城线	550	115.76	21.05	0.00	红色
409	台儿庄供电中心	35kV泥沟站	35kV	18	10kV九星山线	550	194.69	35.40	0.00	红色
410	台儿庄供电中心	35kV泥沟站	35kV	19	10kV泥沟线	550	183.66	33.39	0.00	红色
411	台儿庄供电中心	35kV泥沟站	35kV	20	10kV工业线	550	26.04	4.73	0.00	红色
412	台儿庄供电中心	35kV泥沟站	35kV	21	10kV马兰线	500	11.20	2.24	0.00	红色
413	台儿庄供电中心	35kV泥沟站	35kV	22	10kV北洛线	550	185.97	33.81	0.00	红色
414	台儿庄供电中心	35kV泥沟站	35kV	24	10kV姚庄线	550	60.33	10.97	0.00	红色
415	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	14	10kV张楼线	550	0.00	0.00	0.00	红色
416	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	16	10kV刘湖线	550	0.00	0.00	0.00	红色
417	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	17	10kV马庄站线	550	28.18	5.12	0.00	红色
418	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	18	10kV翰林Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
419	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	19	10kV官庄线	550	0.00	0.00	0.00	红色
420	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	21	10kV苗圃线	550	0.00	0.00	0.00	红色
421	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	22	10kV南洛线	550	85.16	15.48	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
422	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	23	10kV翰林Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
423	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	24	10kV季庄线	550	0.00	0.00	0.00	红色
424	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	25	10kV锂能Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
425	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	26	10kV临台路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
426	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	27	10kV尚庄线	550	4.79	0.87	0.00	红色
427	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	34	10kV桃园路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
428	台儿庄供电中心	110kV邳庄站	110kV	36	10kV奥德线	550	119.11	21.66	0.00	红色
429	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	14	10kV金光Ⅱ回线	500	0.00	0.00	0.00	红色
430	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	15	10kV城南线	550	21.59	3.93	0.00	红色
431	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	16	10kV东环线	550	0.00	0.00	0.00	红色
432	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	17	10kV邳庄线	550	0.75	0.14	0.00	红色
433	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	19	10kV长捷路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
434	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	22	10kV赵村线	550	0.00	0.00	0.00	红色
435	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	23	10kV文化路线	550	0.00	0.00	0.00	红色
436	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	24	10kV涛沟桥线	500	0.00	0.00	0.00	红色
437	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	26	10kV东门线	500	0.00	0.00	0.00	红色
438	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	29	10kV陈塘线	600	0.00	0.00	0.00	红色
439	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	30	10kV南门线	500	0.00	0.00	0.00	红色
440	台儿庄供电中心	110kV台东站	110kV	32	10kV文化路Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
441	台儿庄供电中心	110kV万年闸站	110kV	13	10kV薛庄线	550	17.44	3.17	0.00	红色
442	台儿庄供电中心	110kV万年闸站	110kV	14	10kV涧头北线	550	67.38	12.25	0.00	红色
443	台儿庄供电中心	110kV万年闸站	110kV	15	10kV下孙庄线	550	181.58	33.01	0.00	红色
444	台儿庄供电中心	110kV万年闸站	110kV	20	10kV涧头南线	550	99.77	18.14	0.00	红色
445	台儿庄供电中心	110kV万年闸站	110kV	22	10kV徐塘线	550	69.23	12.59	0.00	红色
446	台儿庄供电中心	110kV万年闸站	110kV	24	10kV涧头东线	550	98.09	17.84	0.00	红色
447	台儿庄供电中心	110kV万年闸站	110kV	30	10kV涧汴路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
448	台儿庄供电中心	35kV薛庄站	35kV	13	10kV驻地线	550	187.88	34.16	0.00	红色
449	台儿庄供电中心	35kV薛庄站	35kV	18	10kV褚提楼线	460	94.92	20.63	0.00	红色
450	台儿庄供电中心	35kV薛庄站	35kV	19	10kV太平桥线	550	90.13	16.39	0.00	红色
451	台儿庄供电中心	35kV薛庄站	35kV	21	10kV红庙线	550	195.50	35.54	0.00	红色
452	台儿庄供电中心	35kV张山子站	35kV	14	10kV张山子线	550	0.00	0.00	0.00	红色
453	台儿庄供电中心	35kV张山子站	35kV	22	10kV耿山子线	550	0.00	0.00	0.00	红色
454	台儿庄供电中心	35kV张山子站	35kV	25	10kV闫庄线	550	0.00	0.00	0.00	红色
455	台儿庄供电中心	35kV张山子站	35kV	27	10kV半楼线	550	17.67	3.21	0.00	红色
456	滕州供电中心	35kV鲍沟站	35kV	103	10kV甄洼线	600	351.62	58.60	0.00	红色
457	滕州供电中心	35kV鲍沟站	35kV	104	10kV邢寨线	600	205.60	34.27	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
458	滕州供电中心	35kV鲍沟站	35kV	106	10kV荆林线	600	229.45	38.24	0.00	红色
459	滕州供电中心	35kV鲍沟站	35kV	108	10kV薛岩线	600	122.40	20.40	0.00	红色
460	滕州供电中心	35kV鲍沟站	35kV	109	10kV杨村线	600	0.00	0.00	0.00	红色
461	滕州供电中心	35kV鲍沟站	35kV	111	10kV平坡厂线	600	0.00	0.00	0.00	红色
462	滕州供电中心	35kV鲍沟站	35kV	112	10kV吕坡线	600	426.10	71.02	0.00	红色
463	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	14	10kV政务Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
464	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	15	10kV华电线	600	0.00	0.00	0.00	红色
465	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	16	10kV伦达Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
466	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	17	10kV阳光线	600	0.00	0.00	0.00	红色
467	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	18	10kV伦达Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
468	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	19	10kV龙山线	600	0.00	0.00	0.00	红色
469	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	20	10kV状元府线	600	0.00	0.00	0.00	红色
470	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	21	10kV城内线	600	0.00	0.00	0.00	红色
471	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	22	10kV水郡线	600	0.00	0.00	0.00	红色
472	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	23	10kV滨江Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
473	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	24	10kV首府线	600	0.00	0.00	0.00	红色
474	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	25	10kV塔寺线	600	0.00	0.00	0.00	红色
475	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	29	10kV维港线	600	0.00	0.00	0.00	红色
476	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	30	10kV高速线	600	0.00	0.00	0.00	红色
477	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	31	10kV政务Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
478	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	32	10kV奥华Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
479	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	33	10kV保温瓶线	600	0.00	0.00	0.00	红色
480	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	35	10kV后屯线	600	3.46	0.58	0.00	红色
481	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	36	10kV奥华Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
482	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	37	10kV于寨线	600	83.14	13.86	0.00	红色
483	滕州供电中心	110kV北车站	110kV	40	10kV商务线	600	0.00	0.00	0.00	红色
484	滕州供电中心	110kV柴胡店站	110kV	14	10kV王园线	600	453.81	75.64	410.85	黄色
485	滕州供电中心	110kV柴胡店站	110kV	18	10kV王楼线	600	409.35	68.23	1223.60	黄色
486	滕州供电中心	110kV柴胡店站	110kV	19	10kV韩村线	600	459.01	76.50	363.60	黄色
487	滕州供电中心	110kV柴胡店站	110kV	33	10kV可山线	600	334.76	55.79	2515.60	黄色
488	滕州供电中心	110kV柴胡店站	110kV	37	10kV黄山线	600	371.82	61.97	2125.60	黄色
489	滕州供电中心	110kV柴胡店站	110kV	39	10kV南平线	600	140.65	23.44	5877.60	黄色
490	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	13	10kV鳧山线	600	18.48	3.08	0.00	红色
491	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	18	10kV福兴线	600	153.58	25.60	0.00	红色
492	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	19	10kV峰庄线	600	402.42	67.07	0.00	红色
493	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	21	10kV三中线	380	147.81	38.90	0.00	红色
494	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	22	10kV刘庄线	600	203.81	33.97	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
495	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	24	10kV曙光线	600	289.26	48.21	0.00	红色
496	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	25	10kV市庄线	600	135.10	22.52	0.00	红色
497	滕州供电中心	110kV大坞站	110kV	28	10kV龙泉线	600	437.07	72.84	0.00	红色
498	滕州供电中心	35kV狄庄站	35kV	103	10kV莱村线	600	36.37	6.06	7683.60	黄色
499	滕州供电中心	35kV狄庄站	35kV	105	10kV良里线	600	0.00	0.00	8313.60	绿色
500	滕州供电中心	35kV狄庄站	35kV	107	10kV创彩线	600	174.02	29.00	5062.10	黄色
501	滕州供电中心	35kV狄庄站	35kV	112	10kV善庄线	600	357.39	59.57	2095.10	黄色
502	滕州供电中心	35kV狄庄站	35kV	113	10kV苏坦线	600	251.15	41.86	3601.65	黄色
503	滕州供电中心	35kV狄庄站	35kV	114	10kV天力线	600	19.34	3.22	7218.60	黄色
504	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	16	10kV党村线	600	147.23	24.54	0.00	红色
505	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	17	10kV前梁线	600	354.56	59.09	0.00	红色
506	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	18	10kV朝阳线	600	0.00	0.00	0.00	红色
507	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	19	10kV吉山线	600	354.50	59.08	0.00	红色
508	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	21	10kV德阳线	600	354.50	59.08	0.00	红色
509	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	22	10kV向阳线	600	107.39	17.90	0.00	红色
510	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	23	10kV新区线	600	100.46	16.74	0.00	红色
511	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	24	10kV海天线	600	68.71	11.45	0.00	红色
512	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	25	10kV尚品线	600	0.00	0.00	0.00	红色
513	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	26	10kV陈岗线	600	99.31	16.55	0.00	红色
514	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	30	10kV中材线	600	104.97	17.49	0.00	红色
515	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	31	10kV同德路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
516	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	33	10kV东能线	600	193.82	32.30	0.00	红色
517	滕州供电中心	110kV东沙河站	110kV	34	10kV东师线	600	2.25	0.38	0.00	红色
518	滕州供电中心	35kV岗头站	35kV	104	10kV三山线	600	246.54	41.09	0.00	红色
519	滕州供电中心	35kV岗头站	35kV	105	10kV朱寨线	600	141.45	23.58	0.00	红色
520	滕州供电中心	35kV岗头站	35kV	106	10kV郁郎线	600	161.09	26.85	0.00	红色
521	滕州供电中心	35kV岗头站	35kV	107	10kV滨湖线	600	132.22	22.04	0.00	红色
522	滕州供电中心	35kV岗头站	35kV	108	10kV观湖线	600	80.25	13.38	0.00	红色
523	滕州供电中心	35kV岗头站	35kV	109	10kV岗头线	600	167.44	27.91	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
524	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	14	10kV内环线	600	42.26	7.04	0.00	红色
525	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	15	10kV汇源线	600	63.34	10.56	0.00	红色
526	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	17	10kV园东线	600	0.00	0.00	0.00	红色
527	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	18	10kV园南线	600	137.41	22.90	0.00	红色
528	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	20	10kV金滕Ⅰ线	600	97.58	16.26	0.00	红色
529	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	21	10kV滕科Ⅰ线	600	147.23	24.54	0.00	红色
530	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	22	10kV衡冠Ⅰ线	400	48.96	12.24	0.00	红色
531	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	25	10kV贾庄Ⅰ线	400	0.00	0.00	0.00	红色
532	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	26	10kV贾庄Ⅱ线	400	2.31	0.58	0.00	红色
533	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	27	10kV亿电Ⅱ线	610	9.82	1.61	0.00	红色
534	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	28	10kV山田Ⅱ线	400	254.04	63.51	0.00	红色
535	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	33	10kV金滕Ⅱ线	600	64.09	10.68	0.00	红色
536	滕州供电中心	110kV衡源站	110kV	34	10kV滕科Ⅱ线	600	95.27	15.88	0.00	红色
537	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	103	10kV盈泰线	600	0.00	0.00	0.00	红色
538	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	104	10kV玉楼线	600	263.28	43.88	0.00	红色
539	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	105	10kV桃园线	600	62.64	10.44	0.00	红色
540	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	106	10kV冷库线	600	0.00	0.00	0.00	红色
541	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	107	10kV张楼线	600	89.90	14.98	0.00	红色
542	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	108	10kV龙庄线	600	0.00	0.00	0.00	红色
543	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	109	10kV苗桥线	600	379.33	63.22	0.00	红色
544	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	114	10kV团结线	600	75.64	12.61	0.00	红色
545	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	115	10kV洪北线	600	52.89	8.81	0.00	红色
546	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	116	10kV龙园线	600	153.58	25.60	0.00	红色
547	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	117	10kV国道线	600	106.24	17.71	0.00	红色
548	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	118	10kV帝景线	600	51.39	8.56	0.00	红色
549	滕州供电中心	110kV洪绪站	110kV	120	10kV唐庄线	600	6.35	1.06	0.00	红色
550	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	16	10kV园区Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
551	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	20	10kV姚庄线	600	131.64	21.94	0.00	红色
552	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	27	10kV董庄线	600	164.55	27.42	0.00	红色
553	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	28	10kV韩桥线	600	494.23	82.37	0.00	红色
554	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	29	10kV级翔线	600	242.49	40.42	0.00	红色
555	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	31	10kV级官线	600	216.17	36.03	0.00	红色
556	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	32	10kV潘楼线	600	457.27	76.21	0.00	红色
557	滕州供电中心	110kV级索站	110kV	33	10kV王晁线	600	443.42	73.90	0.00	红色
558	滕州供电中心	35kV姜屯站	35kV	103	10kV白庄线	600	420.90	70.15	0.00	红色
559	滕州供电中心	35kV姜屯站	35kV	108	10kV李店线	600	380.48	63.41	0.00	红色
560	滕州供电中心	35kV姜屯站	35kV	109	10kV姜南线	600	9.82	1.64	0.00	红色
561	滕州供电中心	35kV姜屯站	35kV	111	10kV刘楼线	600	16.17	2.69	0.00	红色
562	滕州供电中心	35kV姜屯站	35kV	112	10kV大彦线	600	101.62	16.94	0.00	红色
563	滕州供电中心	35kV姜屯站	35kV	115	10kV庄里线	600	401.85	66.97	0.00	红色
564	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	103	10kV界南线	600	372.40	62.07	0.00	红色
565	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	104	10kV马楼线	600	303.52	50.59	0.00	红色
566	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	105	10kV界东线	600	382.79	63.80	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
567	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	106	10kV刘岗线	600	352.37	58.73	0.00	红色
568	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	107	10kV幸福线	380	53.06	13.96	0.00	红色
569	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	109	10kV郑寨线	600	337.18	56.20	0.00	红色
570	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	110	10kV界北线	600	33.49	5.58	0.00	红色
571	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	112	10kV唐楼线	600	209.01	34.83	0.00	红色
572	滕州供电中心	35kV界河站	35kV	113	10kV界水线	600	0.00	0.00	0.00	红色
573	滕州供电中心	220kV莲青站	220kV	15	10kV乐园线	646	0.00	0.00	0.00	红色
574	滕州供电中心	220kV莲青站	220kV	17	10kV九里线	646	0.00	0.00	0.00	红色
575	滕州供电中心	220kV莲青站	220kV	37	10kV春江线	646	0.00	0.00	0.00	红色
576	滕州供电中心	220kV莲青站	220kV	38	10kV莲润线	600	0.00	0.00	0.00	红色
577	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	13	10kV兴盟Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
578	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	15	10kV沙东线	600	163.39	27.23	0.00	红色
579	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	16	10kV朱李Ⅱ线	600	290.99	48.50	0.00	红色
580	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	18	10kV高架Ⅱ线	600	5.20	0.87	0.00	红色
581	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	19	10kV柳清线	600	0.00	0.00	0.00	红色
582	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	20	10kV柳屯Ⅱ线	600	45.61	7.60	0.00	红色
583	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	22	10kV鲁寨Ⅱ线	600	5.77	0.96	0.00	红色
584	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	24	10kV大洋线	600	0.00	0.00	0.00	红色
585	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	25	10kV中石线	600	0.00	0.00	0.00	红色
586	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	27	10kV玺悦线	600	0.00	0.00	0.00	红色
587	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	28	10kV机床Ⅱ线	600	367.44	61.24	0.00	红色
588	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	32	10kV数控Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
589	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	34	10kV荆瑞Ⅱ线	600	54.85	9.14	0.00	红色
590	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	37	10kV上善线	600	0.00	0.00	0.00	红色
591	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	38	10kV柳龙线	600	0.00	0.00	0.00	红色
592	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	39	10kV浩然线	600	11.55	1.92	0.00	红色
593	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	41	10kV柳园线	600	499.42	83.24	0.00	红色
594	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	42	10kV铁西线	600	0.00	0.00	0.00	红色
595	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	43	10kV柳姜线	600	295.03	49.17	0.00	红色
596	滕州供电中心	110kV柳楼站	110kV	44	10kV兼爱线	600	0.00	0.00	0.00	红色
597	滕州供电中心	35kV龙阳站	35kV	103	10kV郑庄线	600	85.45	14.24	0.00	红色
598	滕州供电中心	35kV龙阳站	35kV	104	10kV高岭线	300	271.36	90.45	0.00	红色
599	滕州供电中心	35kV龙阳站	35kV	107	10kV滕龙线	380	122.98	32.36	0.00	红色
600	滕州供电中心	35kV龙阳站	35kV	109	10kV张庄线	600	389.15	64.86	0.00	红色
601	滕州供电中心	35kV龙阳站	35kV	113	10kV沙土线	600	380.02	63.34	0.00	红色
602	滕州供电中心	35kV龙阳站	35kV	114	10kV山口线	600	358.55	59.76	0.00	红色
603	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	21	10kV凤锦线	600	0.00	0.00	8413.60	绿色
604	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	22	10kV鲁南线	600	416.86	69.48	723.10	黄色
605	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	23	10kV凤栖线	600	330.25	55.04	2593.60	黄色
606	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	24	10kV鲁园线	600	0.00	0.00	8413.60	绿色
607	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	25	10kV金凤线	600	0.00	0.00	8323.60	绿色
608	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	26	10kV峭村线	600	373.85	62.31	717.60	黄色
609	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	27	10kV鲁桥线	600	70.73	11.79	5780.45	黄色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
610	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	28	10kV凤鸣线	600	23.09	3.85	7913.60	黄色
611	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	14	10kV东沂河线	600	0.00	0.00	8313.60	绿色
612	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	20	10kV聚合顺线	600	6.35	1.06	8203.60	黄色
613	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	13	10kV尖山线	600	297.92	49.65	1605.10	黄色
614	滕州供电中心	110kV鲁化站	110kV	15	10kV孟玄线	600	0.00	0.00	8423.60	绿色
615	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	16	10kV瑞园线	600	0.00	0.00	0.00	红色
616	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	17	10kV学院Ⅰ线	600	26.56	4.43	0.00	红色
617	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	18	10kV学院Ⅱ线	600	44.69	7.45	0.00	红色
618	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	19	10kV大同Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
619	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	21	10kV星尚城Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
620	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	22	10kV大同Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
621	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	23	10kV通盛Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
622	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	24	10kV星尚城Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
623	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	25	10kV红荷Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
624	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	26	10kV通盛Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
625	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	27	10kV司堂线	600	420.32	70.05	0.00	红色
626	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	29	10kV善城线	600	0.00	0.00	0.00	红色
627	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	30	10kV红荷Ⅱ线	600	4.62	0.77	0.00	红色
628	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	33	10kV馨园Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
629	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	34	10kV史村线	600	413.22	68.87	0.00	红色
630	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	36	10kV馨园Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
631	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	37	10kV锦绣Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
632	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	40	10kV锦绣Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
633	滕州供电中心	110kV伦达站	110kV	42	10kV怡园线	600	0.00	0.00	0.00	红色
634	滕州供电中心	35kV木石站	35kV	103	10kV独山线	600	457.85	76.31	0.00	红色
635	滕州供电中心	35kV木石站	35kV	104	10kV连水线	380	106.81	28.11	3206.28	黄色
636	滕州供电中心	35kV木石站	35kV	107	10kV南台线	600	178.29	29.72	6588.10	黄色
637	滕州供电中心	35kV木石站	35kV	110	10kV银河线	600	84.87	14.15	6634.60	黄色
638	滕州供电中心	35kV木石站	35kV	111	10kV园区线	600	9.82	1.64	8143.60	黄色
639	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	104	10kV南善线	600	480.37	80.06	0.00	红色
640	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	105	10kV王开线	600	523.09	87.18	0.00	红色
641	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	110	10kV北池线	600	468.01	78.00	0.00	红色
642	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	111	10kV冯庄线	600	521.36	86.89	0.00	红色
643	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	112	10kV仓沟线	600	496.71	82.78	0.00	红色
644	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	114	10kV正威Ⅰ线	600	268.48	44.75	3663.60	黄色
645	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	115	10kV上营线	600	591.22	98.54	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
646	滕州供电中心	110kV南沙河站	110kV	116	10kV正威Ⅱ线	600	0.00	0.00	8313.60	绿色
647	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	14	10kV凯润线	600	0.00	0.00	0.00	红色
648	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	15	10kV人和Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
649	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	16	10kV保利Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
650	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	17	10kV人和Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
651	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	18	10kV保利Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
652	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	19	10kV美铭线	600	0.00	0.00	0.00	红色
653	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	21	10kV至善线	600	0.00	0.00	0.00	红色
654	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	23	10kV中央城Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
655	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	25	10kV中央城Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
656	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	26	10kV润园Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
657	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	27	10kV安康线	600	0.00	0.00	0.00	红色
658	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	29	10kV汇龙线	600	0.00	0.00	0.00	红色
659	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	30	10kV润园Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
660	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	31	10kV万达Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
661	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	33	10kV荆泉线	600	0.00	0.00	0.00	红色
662	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	34	10kV信华线	600	0.00	0.00	0.00	红色
663	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	35	10kV东城线	600	0.00	0.00	0.00	红色
664	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	36	10kV东新线	600	0.00	0.00	0.00	红色
665	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	38	10kV臻园线	600	0.00	0.00	0.00	红色
666	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	39	10kV涵翠线	600	0.00	0.00	0.00	红色
667	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	40	10kV七观线	600	0.00	0.00	0.00	红色
668	滕州供电中心	110kV七彩站	110kV	42	10kV七澜线	600	0.00	0.00	0.00	红色
669	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	13	10kV步行街Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
670	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	14	10kV电视台线	600	0.00	0.00	0.00	红色
671	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	15	10kV北留Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
672	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	17	10kV府前线	600	0.00	0.00	0.00	红色
673	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	18	10kV杏坦线	600	0.00	0.00	0.00	红色
674	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	19	10kV市场Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
675	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	20	10kV善龙Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
676	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	21	10kV中盛线	600	0.00	0.00	0.00	红色
677	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	22	10kV解放Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
678	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	26	10kV市府线	600	0.00	0.00	0.00	红色
679	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	27	10kV安居线	600	0.00	0.00	0.00	红色
680	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	28	10kV北留Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
681	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	29	10kV滕阳线	600	0.00	0.00	0.00	红色
682	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	30	10kV善龙Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
683	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	31	10kV华联线	600	0.00	0.00	0.00	红色
684	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	33	10kV荆河线	600	0.00	0.00	0.00	红色
685	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	34	10kV市场Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
686	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	35	10kV步行街Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
687	滕州供电中心	110kV善国站	110kV	37	10kV解放Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
688	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	13	10kV城南线	610	111.43	18.27	0.00	红色
689	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	14	10kV善国线	610	22.52	3.69	0.00	红色
690	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	15	10kV东沙河线	610	109.12	17.89	0.00	红色
691	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	16	10kV程堂线	610	0.00	0.00	0.00	红色
692	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	17	10kV龙泉苑线	610	0.00	0.00	0.00	红色
693	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	20	10kV文昌线	610	0.00	0.00	0.00	红色
694	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	21	10kV城东线	610	31.18	5.11	0.00	红色
695	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	23	10kV水泥厂线	610	0.00	0.00	0.00	红色
696	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	25	10kV郭河线	610	0.00	0.00	0.00	红色
697	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	26	10kV南刘线	610	0.00	0.00	0.00	红色
698	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	27	10kV清华园线	610	129.91	21.30	0.00	红色
699	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	28	10kV善南线	610	0.00	0.00	0.00	红色
700	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	30	10kV永昌线	610	0.00	0.00	0.00	红色
701	滕州供电中心	110kV滕东站	110kV	31	10kV龙泉湾线	600	0.00	0.00	0.00	红色
702	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	13	10kV问天Ⅰ线	600	41.57	6.93	0.00	红色
703	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	15	10kV瑞达Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
704	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	16	10kV振兴线	600	0.00	0.00	0.00	红色
705	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	17	10kV滕热Ⅰ线	600	28.29	4.72	0.00	红色
706	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	18	10kV轻机厂线	600	0.00	0.00	0.00	红色
707	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	20	10kV城一线	600	35.80	5.97	0.00	红色
708	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	24	10kV荆园线	515	8.55	1.66	0.00	红色
709	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	27	10kV冷库Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
710	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	29	10kV煤气厂线	600	0.00	0.00	0.00	红色
711	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	30	10kV城二线	610	0.00	0.00	0.00	红色
712	滕州供电中心	110kV滕西站	110kV	31	10kV问天Ⅱ线	600	0.58	0.10	0.00	红色
713	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	14	10kV威尼斯Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
714	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	15	10kV天客来Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
715	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	16	10kV商城Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
716	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	17	10kV天客来Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
717	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	18	10kV威尼斯Ⅲ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
718	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	19	10kV天善Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
719	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	21	10kV天善Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
720	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	23	10kV明月线	600	0.00	0.00	0.00	红色
721	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	24	10kV天客来Ⅲ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
722	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	25	10kV奎文Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
723	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	26	10kV南环线	600	0.00	0.00	0.00	红色
724	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	27	10kV奎文Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
725	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	29	10kV新兴Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
726	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	30	10kV铁西Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
727	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	31	10kV新兴Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
728	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	33	10kV威尼斯Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
729	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	34	10kV铁西Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
730	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	35	10kV商城Ⅰ线	600	136.55	22.76	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
731	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	36	10kV铁西III线	600	0.00	0.00	0.00	红色
732	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	38	10kV景观线	600	0.00	0.00	0.00	红色
733	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	40	10kV公园线	600	0.00	0.00	0.00	红色
734	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	42	10kV商贸线	600	0.00	0.00	0.00	红色
735	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	51	10kV金城线	600	0.00	0.00	0.00	红色
736	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	57	10kV优品线	600	0.00	0.00	0.00	红色
737	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	59	10kV兰园线	600	0.00	0.00	0.00	红色
738	滕州供电中心	110kV天源站	110kV	61	10kV荆善线	600	0.00	0.00	0.00	红色
739	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	106	10kV田桥线	600	196.30	32.72	0.00	红色
740	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	107	10kV徐楼线	400	191.69	47.92	0.00	红色
741	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	108	10kV奎子线	600	120.09	20.02	0.00	红色
742	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	109	10kV洋汶线	400	153.58	38.39	0.00	红色
743	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	110	10kV中兴线	600	0.00	0.00	0.00	红色
744	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	111	10kV望重线	600	0.58	0.10	0.00	红色
745	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	117	10kV宋庄线	400	0.00	0.00	0.00	红色
746	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	119	10kV盖村线	400	106.81	26.70	0.00	红色
747	滕州供电中心	35kV望庄站	35kV	121	10kV辛亥线	600	213.63	35.60	0.00	红色
748	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	16	10kV东明线	600	462.53	77.09	0.00	红色
749	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	17	10kV党山线	600	486.20	81.03	0.00	红色
750	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	18	10kV香台线	600	498.85	83.14	0.00	红色
751	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	19	10kV罗庄线	600	422.63	70.44	0.00	红色
752	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	21	10kV政府线	600	405.54	67.59	0.00	红色
753	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	23	10kV温唐Ⅰ线	600	303.70	50.62	0.00	红色
754	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	24	10kV马庄线	600	486.20	81.03	0.00	红色
755	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	33	10kV陶庄线	600	446.30	74.38	0.00	红色
756	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	34	10kV温唐Ⅱ线	600	344.11	57.35	0.00	红色
757	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	35	10kV莲青线	600	501.15	83.53	0.00	红色
758	滕州供电中心	110kV温庄站	110kV	36	10kV温唐III线	600	341.80	56.97	0.00	红色
759	滕州供电中心	35kV西岗站	35kV	107	10kV高野线	600	317.55	52.93	0.00	红色
760	滕州供电中心	35kV西岗站	35kV	108	10kV后寨Ⅰ线	600	34.06	5.68	0.00	红色
761	滕州供电中心	35kV西岗站	35kV	109	10kV柴里线	380	4.62	1.22	0.00	红色
762	滕州供电中心	35kV西岗站	35kV	115	10kV田程线	600	180.14	30.02	0.00	红色
763	滕州供电中心	35kV西岗站	35kV	116	10kV张卓线	600	461.32	76.89	0.00	红色
764	滕州供电中心	35kV西岗站	35kV	117	10kV后寨Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
765	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	104	10kV仙王线	600	0.00	0.00	0.00	红色
766	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	108	10kV仙香线	600	109.12	18.19	0.00	红色
767	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	109	10kV张庄Ⅰ线	600	34.06	5.68	0.00	红色
768	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	115	10kV香柴线	600	7.04	1.17	0.00	红色
769	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	116	10kV张庄Ⅱ线	600	8.08	1.35	0.00	红色
770	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	117	10kV刘仙Ⅰ线	600	251.73	41.96	0.00	红色
771	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	118	10kV刘仙Ⅱ线	600	382.79	63.80	0.00	红色
772	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	120	10kV栾庄线	600	63.51	10.59	0.00	红色
773	滕州供电中心	110kV仙庄站	110kV	121	10kV前寨线	600	0.00	0.00	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
774	滕州供电中心	35kV羊庄站	35kV	103	10kV羊北线	600	481.52	80.25	0.00	红色
775	滕州供电中心	35kV羊庄站	35kV	104	10kV羊东线	600	475.17	79.20	0.00	红色
776	滕州供电中心	35kV羊庄站	35kV	105	10kV镇直线	600	426.67	71.11	0.00	红色
777	滕州供电中心	35kV羊庄站	35kV	107	10kV羊南线	600	450.92	75.15	0.00	红色
778	滕州供电中心	35kV羊庄站	35kV	108	10kV尚贤路线	600	105.08	17.51	0.00	红色
779	滕州供电中心	35kV羊庄站	35kV	112	10kV沈井线	600	433.60	72.27	0.00	红色
780	滕州供电中心	35kV羊庄站	35kV	114	10kV桥口线	600	199.19	33.20	0.00	红色
781	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	17	10kV东皇线	600	247.11	41.19	0.00	红色
782	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	18	10kV苗彼线	610	202.66	33.22	0.00	红色
783	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	19	10kV金色线	600	35.80	5.97	0.00	红色
784	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	20	10kV侯楼线	600	307.74	51.29	0.00	红色
785	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	25	10kV皇甫线	600	117.21	19.53	0.00	红色
786	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	27	10kV玻璃城线	600	198.61	33.10	0.00	红色
787	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	32	10kV镇政府线	600	178.18	29.70	0.00	红色
788	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	34	10kV刘东线	600	144.34	24.06	0.00	红色
789	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	35	10kV爱朵线	600	0.00	0.00	0.00	红色
790	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	37	10kV华庄线	600	25.98	4.33	0.00	红色
791	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	38	10kV薛中线	600	165.70	27.62	0.00	红色
792	滕州供电中心	110kV杨村站	110kV	40	10kV杨洪线	600	23.67	3.95	0.00	红色
793	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	104	10kV坝桥线	600	153.58	25.60	0.00	红色
794	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	105	10kV邓寨线	600	382.10	63.68	0.00	红色
795	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	106	10kV尤楼线	600	197.34	32.89	0.00	红色
796	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	108	10kV皇岗线	600	94.69	15.78	0.00	红色
797	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	109	10kV富源线	600	398.96	66.49	0.00	红色
798	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	111	10kV中联线	600	53.12	8.85	0.00	红色
799	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	112	10kV辛集线	600	126.44	21.07	0.00	红色
800	滕州供电中心	35kV张汪站	35kV	114	10kV杜村线	600	266.17	44.36	0.00	红色
801	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	13	10kV后沙线	600	516.74	86.12	0.00	红色
802	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	14	10kV福德线	600	46.19	7.70	0.00	红色
803	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	15	10kV李庄线	600	273.67	45.61	0.00	红色
804	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	16	10kV姜东线	600	85.45	14.24	0.00	红色
805	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	17	10kV墨子线	600	0.00	0.00	0.00	红色
806	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	18	10kV商村线	600	0.00	0.00	0.00	红色
807	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	19	10kV黄庄线	600	206.70	34.45	0.00	红色
808	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	20	10kV仇庄线	600	426.10	71.02	0.00	红色
809	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	21	10kV南俞线	600	57.74	9.62	0.00	红色
810	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	22	10kV西滕城线	600	0.00	0.00	0.00	红色
811	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	23	10kV咸庄线	600	288.68	48.11	0.00	红色
812	滕州供电中心	110kV种寨站	110kV	24	10kV苏桥线	600	136.84	22.81	0.00	红色
813	滕州供电中心	110kV荆泉站	110kV	14	10kV荆工线	600	0.00	0.00	0.00	红色
814	滕州供电中心	110kV荆泉站	110kV	15	10kV荆丽线	600	0.00	0.00	0.00	红色
815	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	13	10kV鸿阳线	500	29.45	5.89	0.00	红色
816	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	14	10kV珠江路线	500	0.00	0.00	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
817	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	16	10kV泰山路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
818	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	17	10kV泰山路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
819	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	18	10kV临山路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
820	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	19	10kV临山路Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
821	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	20	10kV嵩山路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
822	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	21	10kV嵩山路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
823	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	23	10kV长江中路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
824	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	24	10kV薛周路Ⅱ线	500	8.66	1.73	0.00	红色
825	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	25	10kV香山路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
826	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	27	10kV薛周路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
827	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	28	10kV万达Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
828	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	29	10kV广场西路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
829	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	30	10kV广场西路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
830	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	33	10kV昆仑南路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
831	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	34	10kV昆仑南路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
832	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	35	10kV中兴Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
833	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	36	10kV长江中路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
834	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	38	10kV香山路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
835	薛城供电中心	110kV常庄站	110kV	40	10kV中兴Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
836	薛城供电中心	110kV复元站	110kV	34	10kV水厂Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
837	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	13	10kV永兴Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
838	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	15	10kV园区Ⅲ线	500	169.75	33.95	3855.00	黄色
839	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	21	10kV腾飞路线	350	0.00	0.00	4863.10	绿色
840	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	23	10kV长江西路Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
841	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	28	10kV永兴Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
842	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	29	10kV站前Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
843	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	30	10kV站前Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
844	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	31	10kV长江西路Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
845	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	33	10kV园区Ⅳ线	500	274.71	54.94	2594.00	黄色
846	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	34	10kV经六路线	500	59.12	11.82	6304.00	黄色
847	薛城供电中心	110kV海化站	110kV	35	10kV园区Ⅱ线	500	34.99	7.00	6212.75	黄色
848	薛城供电中心	110kV韩泰站	110kV	39	10kV珠江路Ⅰ线	400	32.91	8.23	0.00	红色
849	薛城供电中心	110kV巨山站	110kV	26	10kV巨创Ⅱ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
850	薛城供电中心	110kV巨山站	110kV	27	10kV巨创Ⅰ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
851	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	14	10kV古井线	400	40.42	10.10	0.00	红色
852	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	16	10kV金河线	500	186.49	37.30	0.00	红色
853	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	17	10kV常庄Ⅰ线	380	97.58	25.68	0.00	红色
854	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	20	10kV常庄Ⅱ线	380	0.00	0.00	0.00	红色
855	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	23	10kV洛房线	500	187.07	37.41	0.00	红色
856	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	32	10kV付庄Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
857	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	41	10kV金变线	550	0.00	0.00	0.00	红色
858	薛城供电中心	110kV临山站	110kV	42	10kV付庄Ⅱ线	500	68.71	13.74	0.00	红色
859	薛城供电中心	35kV龙山站	35kV	12	10kV西路线	500	24.42	4.88	6204.35	黄色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
860	薛城供电中心	35kV龙山站	35kV	14	10kV中路线	500	6.76	1.35	6130.80	黄色
861	薛城供电中心	35kV龙山站	35kV	24	10kV西仓线	500	96.88	19.38	4295.25	黄色
862	薛城供电中心	35kV龙山站	35kV	32	10kV山官路Ⅰ线	500	126.50	25.30	3205.60	黄色
863	薛城供电中心	35kV龙山站	35kV	42	10kV山官路Ⅱ线	500	29.56	5.91	5879.50	黄色
864	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	15	10kV广场南路线	552	0.00	0.00	0.00	红色
865	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	19	10kV中和路线	552	0.00	0.00	0.00	红色
866	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	20	10kV昆仑Ⅰ线	552	12.70	2.30	0.00	红色
867	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	21	10kV长江东路Ⅰ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
868	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	35	10kV广场南路Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
869	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	39	10kV中和路Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
870	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	40	10kV昆仑Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
871	薛城供电中心	110kV龙潭站	110kV	41	10kV长江东路Ⅱ线	552	0.00	0.00	0.00	红色
872	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	17	10kV南榴Ⅰ线	500	13.28	2.66	0.00	红色
873	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	18	10kV南榴Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
874	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	21	10kV郑官线	500	342.96	68.59	0.00	红色
875	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	22	10kV石料厂线	500	396.54	79.31	0.00	红色
876	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	23	10kV民生一线	500	0.00	0.00	0.00	红色
877	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	24	10kV民生二线	500	7.27	1.45	0.00	红色
878	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	29	10kV南陶Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
879	薛城供电中心	110kV南常站	110kV	30	10kV南陶Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
880	薛城供电中心	35kV沙沟站	35kV	14	10kV南常线	500	303.12	60.62	0.00	红色
881	薛城供电中心	35kV沙沟站	35kV	16	10kV姬庄线	500	16.11	3.22	0.00	红色
882	薛城供电中心	35kV沙沟站	35kV	19	10kV潘庄线	500	106.29	21.26	0.00	红色
883	薛城供电中心	35kV沙沟站	35kV	20	10kV沙沟线	500	256.35	51.27	0.00	红色
884	薛城供电中心	35kV沙沟站	35kV	21	10kV关各线	500	159.41	31.88	0.00	红色
885	薛城供电中心	35kV沙沟站	35kV	22	10kV曹沃线	500	201.50	40.30	0.00	红色
886	薛城供电中心	35kV陶官站	35kV	15	10kV周东线	500	138.57	27.71	0.00	红色
887	薛城供电中心	35kV陶官站	35kV	16	10kV周北线	500	297.92	59.58	0.00	红色
888	薛城供电中心	35kV陶官站	35kV	17	10kV小营Ⅰ线	300	7.51	2.50	0.00	红色
889	薛城供电中心	35kV陶官站	35kV	20	10kV周南线	500	155.31	31.06	0.00	红色
890	薛城供电中心	35kV陶官站	35kV	21	10kV刘桥线	500	153.23	30.65	0.00	红色
891	薛城供电中心	35kV陶官站	35kV	23	10kV高河线	500	186.49	37.30	0.00	红色
892	薛城供电中心	35kV陶官站	35kV	27	10kV小营Ⅱ线	300	2.89	0.96	0.00	红色
893	薛城供电中心	35kV陶庄站	35kV	13	10kV陶东线	500	0.00	0.00	0.00	红色
894	薛城供电中心	35kV陶庄站	35kV	15	10kV陶西线	500	0.00	0.00	0.00	红色
895	薛城供电中心	35kV陶庄站	35kV	16	10kV陶南线	500	11.14	2.23	0.00	红色
896	薛城供电中心	35kV陶庄站	35kV	17	10kV水厂线	500	0.00	0.00	0.00	红色
897	薛城供电中心	35kV陶庄站	35kV	18	10kV岚山线	500	203.75	40.75	0.00	红色
898	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	16	10kV泰山中Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
899	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	17	10kV泰山中Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
900	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	18	10kV黄河中路Ⅱ线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
901	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	19	10kV黄河中路Ⅰ线	552	0.00	0.00	6807.00	绿色
902	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	26	10kV松江路Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
903	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	31	10kV松江路Ⅰ线	500	19.17	3.83	6596.00	黄色
904	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	32	10kV万达Ⅱ线	600	0.00	0.00	6807.00	绿色
905	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	33	10kV锦辉Ⅰ线	552	0.58	0.10	6807.00	黄色
906	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	34	10kV燕山路Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
907	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	35	10kV燕山路Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
908	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	36	10kV永福路Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
909	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	37	10kV永福路Ⅰ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
910	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	38	10kV光明西路Ⅱ线	500	31.06	6.21	6390.00	黄色
911	薛城供电中心	110kV薛城站	110kV	39	10kV光明西路Ⅰ线	500	2.08	0.42	6807.00	黄色
912	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	14	10kV燕山国际Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
913	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	15	10kV燕山国际Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
914	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	16	10kV匡泉街Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
915	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	17	10kV匡泉街Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
916	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	18	10kV广场小区Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
917	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	19	10kV广场小区Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
918	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	20	10kV光明北路Ⅱ线	500	0.00	0.00	6807.00	绿色
919	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	21	10kV光明北路Ⅰ线	500	34.41	6.88	6231.30	黄色
920	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	22	10kV天山路Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
921	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	23	10kV天山路Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
922	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	24	10kV新华街Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
923	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	25	10kV新华街Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
924	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	26	10kV永兴西路Ⅱ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
925	薛城供电中心	110kV燕山站	110kV	27	10kV永兴西路Ⅰ线	646	0.00	0.00	6807.00	绿色
926	薛城供电中心	110kV张范站	110kV	15	10kV工业园Ⅲ线	400	0.00	0.00	0.00	红色
927	薛城供电中心	110kV张范站	110kV	17	10kV工业园Ⅰ线	500	10.39	2.08	0.00	红色
928	薛城供电中心	110kV张范站	110kV	28	10kV邹坞线	500	0.00	0.00	0.00	红色
929	薛城供电中心	110kV张范站	110kV	30	10kV工业园Ⅱ线	500	2.31	0.46	0.00	红色
930	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	17	10kV酂薛路Ⅰ线	500	0.58	0.12	0.00	红色
931	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	18	10kV朱桥二路线	600	0.00	0.00	0.00	红色
932	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	19	10kV酂薛路Ⅱ线	500	21.94	4.39	0.00	红色
933	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	20	10kV永福南路Ⅱ线	646	0.00	0.00	0.00	红色
934	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	21	10kV永福南路Ⅰ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
935	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	23	10kV疏港Ⅰ线	500	6.58	1.32	0.00	红色
936	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	24	10kV疏港Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
937	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	27	10kV周庄线	500	172.06	34.41	0.00	红色
938	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	28	10kV彭楼线	500	10.97	2.19	0.00	红色
939	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	29	10kV孟岭线	500	42.73	8.55	0.00	红色
940	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	38	10kV中力一线	646	0.00	0.00	0.00	红色
941	薛城供电中心	110kV朱桥站	110kV	40	10kV中力二线	740	0.00	0.00	0.00	红色
942	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	15	10kV安阳路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
943	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	19	10kV甘霖Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
944	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	20	10kV尚庄Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
945	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	23	10kV安阳路Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
946	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	24	10kV邹北线	500	93.53	18.71	0.00	红色
947	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	25	10kV邹西线	500	94.23	18.85	0.00	红色
948	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	26	10kV邹东线	500	172.29	34.46	0.00	红色
949	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	27	10kV甘霖Ⅱ线	500	61.78	12.36	0.00	红色
950	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	32	10kV邹徐线	500	157.04	31.41	0.00	红色
951	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	33	10kV沿河线	380	15.01	3.95	0.00	红色
952	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	35	10kV安阳路Ⅲ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
953	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	40	10kV尚庄Ⅱ线	500	6.35	1.27	0.00	红色
954	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	43	10kV安阳路Ⅳ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
955	薛城供电中心	110kV邹坞站	110kV	44	10kV张岭线	500	206.00	41.20	0.00	红色
956	峰城供电中心	110kV底阁站	110kV	13	10kV膏矿Ⅰ线	500	6.35	1.27	0.00	红色
957	峰城供电中心	110kV底阁站	110kV	15	10kV魏楼线	500	117.26	23.45	0.00	红色
958	峰城供电中心	110kV底阁站	110kV	17	10kV官庄线	500	259.70	51.94	0.00	红色
959	峰城供电中心	110kV底阁站	110kV	16	10kV工业园线	500	35.22	7.04	0.00	红色
960	峰城供电中心	110kV底阁站	110kV	18	10kV膏矿Ⅱ线	500	12.93	2.59	0.00	红色
961	峰城供电中心	110kV底阁站	110kV	27	10kV底阁线	500	227.25	45.45	0.00	红色
962	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	13	10kV左庄线	600	321.48	53.58	0.00	红色
963	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	14	10kV福临线	600	287.18	47.86	0.00	红色
964	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	15	10kV北岭线	600	128.41	21.40	0.00	红色
965	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	16	10kV东山线	600	0.00	0.00	0.00	红色
966	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	17	10kV罗同工业线	600	69.00	11.50	0.00	红色
967	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	18	10kV利增线	600	210.74	35.12	0.00	红色
968	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	19	10kV化工园Ⅰ线	600	273.09	45.52	0.00	红色
969	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	21	10kV化工园Ⅱ线	600	0.00	0.00	0.00	红色
970	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	25	10kV罗同线	600	327.94	54.66	0.00	红色
971	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	26	10kV峨山线	600	233.83	38.97	0.00	红色
972	峰城供电中心	110kV峨山站	110kV	27	10kV峨山工业线	600	229.79	38.30	0.00	红色
973	峰城供电中心	35kV甘沟站	35kV	15	10kV贾庄线	600	226.33	37.72	0.00	红色
974	峰城供电中心	35kV甘沟站	35kV	18	10kV甘沟线	500	183.03	36.61	0.00	红色
975	峰城供电中心	35kV甘沟站	35kV	28	10kV潘安线	600	126.44	21.07	0.00	红色
976	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	14	10kV古邵线	500	24.83	4.97	0.00	红色
977	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	17	10kV卜乐线	600	215.94	35.99	0.00	红色
978	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	19	10kV金寺线	600	262.70	43.78	0.00	红色
979	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	20	10kV巨成Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
980	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	22	10kV胜利线	550	312.36	56.79	0.00	红色
981	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	26	10kV巨成Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
982	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	27	10kV白山线	600	72.17	12.03	0.00	红色
983	峰城供电中心	35kV金寺站	35kV	28	10kV金陵线	600	258.08	43.01	0.00	红色
984	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	13	10kV清华苑Ⅰ线	500	1.73	0.35	0.00	红色
985	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	14	10kV经开区线	550	0.00	0.00	0.00	红色
986	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	15	10kV王庄线	550	10.39	1.89	0.00	红色
987	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	16	10kV淀粉厂线	320	10.39	3.25	0.00	红色
988	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	19	10kV侯桥线	550	16.74	3.04	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
989	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	20	10kV承水线	550	16.74	3.04	0.00	红色
990	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	21	10kV桃花线	550	10.39	1.89	0.00	红色
991	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	22	10kV台湾园区线	550	10.39	1.89	0.00	红色
992	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	23	10kV鹭鸣Ⅰ线	550	10.39	1.89	0.00	红色
993	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	25	10kV鹭鸣Ⅱ线	550	3.46	0.63	0.00	红色
994	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	28	10kV建设线	550	12.70	2.31	0.00	红色
995	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	29	10kV科达线	600	0.00	0.00	0.00	红色
996	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	30	10kV跃进线	550	51.96	9.45	0.00	红色
997	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	31	10kV坛西线	550	21.36	3.88	0.00	红色
998	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	32	10kV汉芯线	600	52.54	8.76	0.00	红色
999	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	33	10kV智芯线	600	61.20	10.20	0.00	红色
1000	峰城供电中心	110kV榴园站	110kV	34	10kV清华苑Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1001	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	14	10kV贵泉线	550	31.76	5.77	0.00	红色
1002	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	16	10kV峰州线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1003	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	17	10kV承河线	550	15.59	2.83	0.00	红色
1004	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	18	10kV匡衡线	500	5.20	1.04	0.00	红色
1005	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	19	10kV裴工线	600	0.00	0.00	0.00	红色
1006	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	22	10kV承汇Ⅰ线	500	15.59	3.12	0.00	红色
1007	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	24	10kV坛东线	500	16.17	3.23	0.00	红色
1008	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	33	10kV承汇Ⅱ线	500	17.32	3.46	0.00	红色
1009	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	35	10kV茂源线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1010	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	37	10kV中兴线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1011	峰城供电中心	110kV裴桥站	110kV	39	10kV丰源线	500	0.58	0.12	0.00	红色
1012	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	13	10kV泰山路Ⅰ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1013	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	14	10kV上海路Ⅰ线	550	104.50	19.00	0.00	红色
1014	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	15	10kV呼庄线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1015	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	16	10kV信山线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1016	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	17	10kV华山线	600	0.00	0.00	0.00	红色
1017	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	18	10kV黄山线	600	38.11	6.35	0.00	红色
1018	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	21	10kV泰山路Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1019	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	22	10kV上海路Ⅱ线	550	6.93	1.26	0.00	红色
1020	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	23	10kV赵庄线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1021	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	25	10kV古庄线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1022	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	27	10kV博泽线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1023	峰城供电中心	35kV前山站	35kV	28	10kV润泰线	500	13.86	2.77	0.00	红色
1024	峰城供电中心	110kV棠阴站	110kV	40	10kV丰源Ⅱ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1025	峰城供电中心	110kV棠阴站	110kV	53	10kV和顺线	600	150.69	25.12	0.00	红色
1026	峰城供电中心	110kV棠阴站	110kV	55	10kV韩楼线	600	73.33	12.22	0.00	红色
1027	峰城供电中心	110kV棠阴站	110kV	57	10kV龙泉线	600	247.69	41.28	0.00	红色
1028	峰城供电中心	110kV棠阴站	110kV	59	10kV丰源Ⅰ线	550	0.00	0.00	0.00	红色
1029	峰城供电中心	110kV棠阴站	110kV	71	10kV马头线	600	185.91	30.99	0.00	红色
1030	峰城供电中心	110kV棠阴站	110kV	73	10kV牛山线	600	2.89	0.48	0.00	红色
1031	峰城供电中心	35kV文堆站	35kV	13	10kV坊上线	600	226.91	37.82	0.00	红色

序号	线路管理单位	变电站名称	变电站电压等级	开关编号	线路名称	额定电流值	最大反向电流值	最大反向负载率	分布式电源线路可开放容量	分布式电源接入电网承载力评估等级
1032	峰城供电中心	35kV文堆站	35kV	15	10kV八里沟线	600	166.28	27.71	0.00	红色
1033	峰城供电中心	35kV文堆站	35kV	21	10kV郑楼线	600	0.00	0.00	0.00	红色
1034	峰城供电中心	35kV文堆站	35kV	22	10kV大官线	600	320.44	53.41	0.00	红色
1035	峰城供电中心	35kV文堆站	35kV	23	10kV岳庄线	600	367.21	61.20	0.00	红色
1036	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	15	10kV城南线	600	0.00	0.00	0.00	红色
1037	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	16	10kV城西线	600	0.00	0.00	0.00	红色
1038	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	17	10kV文体线	400	18.48	4.62	0.00	红色
1039	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	18	10kV农西线	500	34.64	6.93	0.00	红色
1040	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	19	10kV节制闸线	500	3.46	0.69	0.00	红色
1041	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	20	10kV肖桥线	600	418.59	69.77	0.00	红色
1042	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	21	10kV米庄线	600	269.05	44.84	0.00	红色
1043	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	22	10kV城北线	600	50.23	8.37	0.00	红色
1044	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	23	10kV吴林线	600	228.06	38.01	0.00	红色
1045	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	24	10kV吴林工业线	600	16.17	2.69	0.00	红色
1046	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	25	10kV造纸厂线	600	12.70	2.12	0.00	红色
1047	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	27	10kV沪源线	500	93.53	18.71	0.00	红色
1048	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	28	10kV美景东方线	500	6.35	1.27	0.00	红色
1049	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	29	10kV土产线	500	11.55	2.31	0.00	红色
1050	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	31	10kV丽景北区Ⅰ线	500	6.93	1.39	0.00	红色
1051	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	32	10kV丽景北区Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1052	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	33	10kV翰宏铭筑Ⅰ线	500	1.15	0.23	0.00	红色
1053	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	34	10kV翰宏铭筑Ⅱ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1054	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	35	10kV金悦府Ⅰ线	500	4.62	0.92	0.00	红色
1055	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	36	10kV金悦府Ⅱ线	500	2.89	0.58	0.00	红色
1056	峰城供电中心	110kV峰城站	110kV	38	10kV翰宏铭筑Ⅲ线	500	0.00	0.00	0.00	红色
1057	峰城供电中心	35kV阴平站	35kV	13	10kV桃园线	600	53.70	8.95	0.00	红色
1058	峰城供电中心	35kV阴平站	35kV	21	10kV台工Ⅰ线	550	183.60	33.38	0.00	红色
1059	峰城供电中心	35kV阴平站	35kV	23	10kV上郭线	600	336.61	56.10	0.00	红色
1060	峰城供电中心	35kV阴平站	35kV	24	10kV阴平线	600	214.78	35.80	0.00	红色
1061	峰城供电中心	35kV税郭站	35kV	13	10kV峰城居沃线	500	0.58	0.12	0.00	红色
1062	峰城供电中心	35kV马兰站	35kV	23	10kV刘庄线	550	170.32	30.97	0.00	红色
1063	峰城供电中心	35kV马兰站	35kV	33	10kV杨林线	550	253.46	46.08	0.00	红色